

【（仮称）美濃加茂市立新古井保育園整備事業】厨房設備保守点検表

点検頻度：年1回実施

具体的に修繕箇所が発見された場合は、修繕方法を検討の上、市に提案するものとする。

点検内容：基本項目は下表によるものとし、機器の追加や点検項目の追加は提案による。

機器の種類	点検項目
冷蔵庫・冷凍庫	コンデンサーの汚れはないか
	庫内温度は設定温度通りか
	凝縮器に汚れがないか
	扉パッキンの状態に問題はないか
食器消毒保管庫	扉パッキンの状態に問題はないか
	扉の開閉に異常はないか
	扉取手やロット棒に不具合はないか
	各表示ランプは正常か
	デジタル温度計の表示は正常か
	タイマー作動は設定通りか
	ボタン・スイッチ類に破損はないか
	送風ブロワーの異音確認
	送風ブロワー回転方向確認
	モーター・ヒーターの絶縁チェック
燃焼機器 (炊飯器) (ガステーブル) (ガス回転釜) (炊飯器)	正常に燃焼しているか
	バーナー目詰まりしていないか
	腐食していないか
	種火は正常に燃焼しているか
	ガス漏れはないか
	ガスコックの故障はないか
	回転ウォームにガタつきがないか(ガス回転釜)
	内釜に亀裂や腐食、変形等がないか(ガス回転釜)
	蓋の開閉にガタつきがないか(ガス回転釜)
	扉パッキンの状態に問題はないか
食器洗浄機	洗浄ポンプから水漏れがないか
	洗浄ポンプが漏電していないか
	洗浄ノズル、すすぎノズルに詰まりがないか
	各電磁弁は正常に作動しているか
	配管より水漏れ、ガス漏れがないか
	各ストレーナーに詰まりはないか
	操作パネルのボタンや表示ランプに破損はないか
共通事項	本体(内外装)にゆがみや破損がないか
	脚部(アジャスト脚)破損は無い
	可動部分(蝶番)に不具合はないか
	カランや配管から水漏れはないか
	冷凍回路、電気回路、水回路、ガス状況等に問題はないか
	キャスターはスムーズに回転するか
各所ビスに緩みや欠落はないか	